



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
ССМ&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0165-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

30 серпня 2022 р. до 29 серпня 2026 р.

**Сертифікат
видано**

Сертифікат видан/
Certificate is issued on

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,
49040, м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 49Г, код ЄДРПОУ 34774235

Продукція

Продукція/Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю) Defens M
для сталевих будівельних конструкцій (балки)

20.59.59

(код (n) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3.
ДСТУ EN 13501-2:2016 «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій.
Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників
вентиляційних систем (EN 13501-2:2007 + A1:2009, IDT)».
ДСТУ Б В.1.1-13:2007 «Захист від пожежі. Балки. Метод випробувань на вогнестійкість»
щодо характеристик вогнезахисної здатності.
Класи вогнестійкості згідно з додатком (за умов нанесення значень товщини сухого шару,
відповідно для R30, R45, R60, з середньою витратою вогнезахисної речовини $1,8 \pm 0,15 \text{ кг/м}^2$ на
1 мм сухого покриття)

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

Місце

виробництва

Место производства/
Place of production

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,
49040, м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 49Г, код ЄДРПОУ 34774235

49118, м. Дніпро, вул. Підгірна, 90-Б

**Сертифікат
видано органом
сертифікації**

Сертифікат видан органом
сертифікації/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

**Додаткова
інформація**

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 30.08.2022 до 29.08.2026 за ТУ У 20.5-34774235-001:2017
«Матеріали вогнезахисні Defens».
Порядок виконання робіт згідно з Регламентом робіт з вогнезахисту «Вогнезахисний матеріал
(фарба з реактивною властивістю) Defens M» для сталевих будівельних конструкцій.
Середня витрата вогнезахисного матеріалу Defens M - $1,8 \pm 0,15 \text{ кг/м}^2$ на 1 мм сухого покриття.
Товщина ґрунтувального покриття «ГФ-021» - 0,08 мм.
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката
відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основани/
On the grounds of

Протокол випробувань № 4/СПК-18 від 27.07.2018 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації
№ 20365 дійсний до 10.04.2024).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 152/22 від 29.08.2022 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК
до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0165-22 від 30 серпня 2022 р. до 29 серпня 2026 р.

Забезпечення класів вогнестійкості (R) в залежності від зведеної товщини металу і мінімального значення товщини покриву вогнезахисного матеріалу (фарба з реактивною властивістю) Defens M для сталевих конструкцій

Зведена товщина металу, δ , мм	Класи вогнестійкості		
	R 30	R 45	R 60
	Товщина покриву вогнезахисним матеріалом, мм		
$\geq 3,37$	0,637	1,623	-
$\geq 3,89$	-	-	2,243

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body




В.І. Приймаченко
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)