



10175  
DCEY EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ  
CCM&G

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0215-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

**Термін дії з**

Срок действия с/  
Term of validity is from

05 жовтня 2022 р. до 04 жовтня 2026 р.

**Сертифікат  
видано**

Сертифікат выдан/  
Certificate is issued on

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,  
49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

**Продукція**

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал (фарба вогнезахисна з реактивною властивістю на водній основі) Defens M120 для сталевих будівельних конструкцій (колон)

20.59.59

код (4) UKT BLD/20311  
(UKTZED/DKPP code (4))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

*Державних будівельних норм і стандартів України:*

ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» п. 6.3.1.3.4;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3;

ДСТУ Б В.1.1-14:2007 «Захист від пожежі. Колони. Метод випробувань на вогнестійкість».

Клас вогнестійкості R120 в залежності від товщини покриття вогнезахисним матеріалом відповідно до додатку

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

**Відповідає  
вимогам**

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

**Виробник**

Производитель/  
Producer

**Місце  
виробництва**

Место производства/  
Place of production

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,  
49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

49118, м. Дніпро, вул. Підгірна, 90-Б

**Сертифікат  
видано органом  
сертифікації**

Сертифікат выдан органом  
сертификации/  
Certificate is issued by the  
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;  
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;  
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

**Додаткова  
інформація**

Дополнительная  
информация/Additional  
information

Продукція, що виробляється серійно з 05.10.2022 до 04.10.2026 за ТУ У 20.5-34774235-013:2020 «Матеріали вогнезахисні Defens».

Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно з Регламентом робіт з вогнезахисту сталевих будівельних конструкцій вогнезахисним матеріалом Defens M120.

Середня витрата вогнезахисного матеріалу Defens M120  $1,842 \pm 0,12 \text{ kg/m}^2$  на 1 мм сухого покриття. Товщина ґрунтувального покриття «ГФ-021» - 0,08 мм.

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

**На підставі**

На основании/  
On the grounds of

Протокол випробувань № З/СПК-20 від 21.08.2020 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365 дійсний до 10.04.2019).

Рішення № 153/22 від 30.08.2022 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

**Заст. керівника органу з сертифікації**

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



**В.І. Приймаченко**

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)

**ДОДАТОК  
ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ**  
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0215-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №7.  
Registered at the Record of certification body under №

**Термін дії з**

Срок действия с/  
Term of validity is from

05 жовтня 2022 р. до 04 жовтня 2026 р.

**Забезпечення класу вогнестійкості R120 *δ* для сталевих будівельних конструкцій (колон) в залежності від зведеної товщини металу і мінімального значення товщини покриття вогнезахисним матеріалом (фарба вогнезахисна з реактивною властивістю на водній основі) Defens M120**

Зведена товщина металу, $\delta$ , мм	Клас вогнестійкості	
	R 120	
	Товщина покриття вогнезахисним матеріалом, мм	
$\geq 4,84$	5,910	
$\geq 9,38$	3,715	

*Грунтувальне покриття «ГФ-021». Середня товщина сухого шару 0,08 мм*

**Заст. керівника органу з сертифікації**

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body




**В.І. Приймаченко**

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)