



ISO 175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0167-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

30 серпня 2022 р. до 29 серпня 2026 р.

Срок действия с/

Term of validity is from

Сертифікат

видано

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,

49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

Сертифікат выдан/

Certificate is issued on

Продукція

Вогнезахисна речовина (просочувальна вогнебіозахисна речовина)

20.59.59

Продукция/Production

Defens WD-1

для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (горищних покриттів: крокв, лат)

(код (и) УКТЗЕД/ДКП) (UKTZEDED/CKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» п. 6.1.3;

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23.

ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащитная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение» пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.5.9, 3.5.10.

ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств», щодо I (першої) групи вогнезахисної ефективності.

ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація».

- 1 (перша) групи вогнезахисної ефективності за умови оброблення деревини способом «поверхневого просочення» з середнім значенням витрати робочого розчину 251,6 г/м² (в перерахунку на суху речовину 125,8 г/м²) (випробування проводились за методикою ГОСТ 16363-98);

- не поширює полум'я по поверхні (група I1) відповідно до ДСТУ 8829:2019;

- клас мало небезпечні (клас T1) відповідно до ДСТУ 8829:2019;

- не викликає корозію металів (0,086 г/(м²·год)) відповідає вимогам п. 3.5.10 ГОСТ 30219-95

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає

вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Виробник

Производитель/

Producer

ТОВ «КАПІТЕЛЬ ЛКМ»,

49040, м. Дніпро, вул. Космічна, 49-Г, код ЄДРПОУ 34774235

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

49118, м. Дніпро, вул. Підгірна, 90-Б

Сертифікат

видано органом

сертифікації

Сертифікат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,

юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;

тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно з 30.08.2022 до 29.08.2026 за ТУ У 20.5-34774235-001:2017 «Матеріали вогнезахисні Defens».

Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно з Переліком робіт з вогнезахисту дерев'яних конструкцій «Вогнебіозахисна речовина Defens WD-1».

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протоколи випробувань №№ 48/3-2017, 49/3-2017, 273/1-2017, 274/1-2017 від 06.10.2017 ВЦ НДЦ «Пожежна безпека» ІДУ НД ЦЗ України (атестат акредитації № 20278 дійсний до 15.01.2027). Рішення № 155/22 від 26.08.2022 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ»

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)

(signature, initials, family name)